



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Московского района городского округа «Город Калининград»

236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, 39, телефон: 52-94-95, E-Mail: mond39@mail.ru

г. Калининград

(место составления акта)

"07" сентября 2017 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 81

По адресу/адресам: г. Калининград, ул. Богдана Хмельницкого, 14 здание детского сада

(место проведения проверки, наименование объекта защиты)

На основании: Распоряжения заместителя начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 28 августа 2017 года № 81

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка-детский сад №70 (МАДОУ ЦРР д/с № 70); ИНН 3907013409

юридический адрес: г. Калининград, ул. Богдана Хмельницкого, 14

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:

« <u>04</u> »	<u>сентября</u>	<u>20</u>	<u>17</u>	г. с <u>10</u> час. <u>00</u> мин. до <u>12</u> час. <u>00</u> мин.	Продолжительность <u>2</u> ч.
« <u>05</u> »	<u>сентября</u>	<u>20</u>	<u>17</u>	г. с <u>10</u> час. <u>00</u> мин. до <u>12</u> час. <u>00</u> мин.	Продолжительность <u>2</u> ч.
« <u>06</u> »	<u>сентября</u>	<u>20</u>	<u>17</u>	г. с <u>10</u> час. <u>00</u> мин. до <u>12</u> час. <u>00</u> мин.	Продолжительность <u>2</u> ч.
« <u>07</u> »	<u>сентября</u>	<u>20</u>	<u>17</u>	г. с <u>09</u> час. <u>00</u> мин. до <u>10</u> час. <u>00</u> мин.	Продолжительность <u>1</u> ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 4 » дня (-ей) (« 7 » час (-ов))
(рабочих дней; часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района ГО «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Быкова Людмила Анатольевна
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 70

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись, дата, время)

« 10 » часов « 00 » минут « 04 » сентября 20 17 г.


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

Новиков Николай Владимирович, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

не привлекалось

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Быкова Людмила Анатольевна - заведующий, Дубровская В.Н.- завхоз

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:

не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия:

не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4

1.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности – на эвакуационной лестнице (правое крыло) на лестничном марше на первом этаже расположена батарея на высоте менее 2 м.</p>	<p>Ст.2 Федерального закона» 69-ФЗ от21.12.1994г. «О пожарной безопасности» - Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.</p> <p>п.4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.</p>	<p>Директор МАДОУ ЦРР д/с № 70 Быкова Л.А.</p>
2.	<p>Ширина внутренних эвакуационных лестниц (правое и левое крыло) менее 1.35 метра.</p>	<p>Ст.2 Федерального закона» 69-ФЗ от21.12.1994г. «О пожарной безопасности» - Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.</p> <p>п1. ст.89 Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»- Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»- Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1.35 м.</p>	<p>Директор МАДОУ ЦРР д/с № 70 Быкова Л.А.</p>
3.	<p>Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек (1-ый и 2-ой этажи) менее 1.2 метра.</p>	<p>Ст.2 Федерального закона» 69-ФЗ от21.12.1994г. «О пожарной безопасности» - Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.</p> <p>п1. ст.89 Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»- Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»- Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.</p>	<p>Директор МАДОУ ЦРР д/с № 70 Быкова Л.А.</p>

4.	Высота эвакуационных выходов в свету со второго этажа на лестницы 3 – го типа (правое и левое крыло), и из подвала менее 1,9 метра.	<p>Ст.2 Федерального закона» 69-ФЗ от21.12.1994г. «О пожарной безопасности» - Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.</p> <p>п1. ст.89 Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»- Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»- Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м.</p>	<p>Директор МАДОУ ЦРР д/с № 70 Быкова Л.А.</p>
5.	Из помещения подвала отсутствует второй эвакуационный выход.	<p>Ст.2 Федерального закона» 69-ФЗ от21.12.1994г. «О пожарной безопасности» - Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.</p> <p>п1. ст.89 Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»- Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>п. 4.2.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»- Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м² или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.</p>	<p>Директор МАДОУ ЦРР д/с № 70 Быкова Л.А.</p>

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: не производился
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производились
4. Фототаблица :не проводилась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 81/1/1
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): нет
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:
 - 9.1. Приказ «О мерах пожарной безопасности» № 41/6 от 25.04.2017г.;
 - 9.2. Приказ «О назначении ответственного за чистку вентиляционных каналов» № 8/5 от 11.01.2017г.;
 - 9.3. Акт проверки состояния вентиляционных каналов на пищеблоке;
 - 9.4. Приказ «О противопожарном режиме в Учреждении» № 41/7 от 25.04.2017;
 - 9.5. Копии удостоверений по обучению пожарно-техническому минимуму (Быкова Л.А., Дубровская, В.Н., Чаб Е.А.);
 - 9.6. Договор на эксплуатацию и оперативное управление электрооборудованием с ООО «Электроплюс» 31.12.2016г.;
 - 9.7. Договор на техническое обслуживание АУПС с ООО «Запад-СБ» от 31.12.2016г.;
 - 9.8. Акт проверки АУПС и СОУЭ от 29.08.2017г.;
 - 9.9. Договор на ТО каналообразующего оборудования и мониторинг от 01.01.2017 г. с ООО «МПМЦ»;
 - 9.10. АКТ проверки внутренних ПК 2шт. от 29.08.2017г. ООО «Монтажцентр»;
 - 9.11. Акт проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода от 16.03.2017г. ООО «Монтажцентр»;
 - 9.12. АКТ проверки работоспособности каналообразующего оборудования от 25.08.2017г. ООО «МПМЦ» и ООО «Запад –СБ»;
 - 9.13. Акт осмотра противопожарных дверей от 10.08.2017 г. ООО «АС-Монтаж»;
 - 9.14. Протоколы № 2 и №3 от 03.08.2017 г. измерения сопротивления изоляции электропроводки и кабельных линий КООО ВДПО;
 - 9.15. Протоколы № 23/08/2017/2, №23/08/2017/3, №23/08/2017/1, №23/08/2017/4 от 23.08.2017г. испытания наружных пожарных лестниц и ограждения крыши ООО «Монтажцентр».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Новиков Николай Владимирович, начальник ОНД и ПР Московского района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«07» 09



С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта с копиями всех приложений получил (-а):

Быкова Людмила Анатольевна, заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 70

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» 09 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись должностного лица органа ГПН проводившего проверку)